

Приложение №1  
к паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. заведующего МБДОУ д/с №9  
Приказ №71/1 от «20» июля 2022г.

*О.А.Г* лебова

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
I. Территория, прилегающая к зданию						
1.1.	Оборудовать стоянку автотранспортных средств для инвалидов			300,00	2030 год	
II. Вход в здание						
2.1.	Привести в соответствие вход в здание. Двери должны иметь ширину 1,2 м. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом		Установка входной двери, установка разделительных поручней. Пороги 0,014.	140,00	2030 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи

	технических требований к опорным стационарным устройствам.								
2.2.	Оборудовать поручни по путям передвижения инвалидов				100,00		2026 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи	
2.3	Установить пандусы				140,00		2025 год		
2.4	Установить раздвижные двери				150,00		2027 год		

### III. Пути движения внутри здания.

3.1.	Высота порогов составляет 0,11- 0,03 м, допустимо – 0,014м.			Устранить пороги.	30.00		2028 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи	
3.2.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 1,42- 0.76 м			Расширить дверные проемы, заменить двери	300.00		2029 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи	
3.3.	Отсутствуют устройства визуальной			Установить устройство визуальной или текстовой связи.			2027 год	Закрепление тьютора и ответственных за оказание помощи	

### IV. Зона обслуживания инвалидов.

#### V. Санитарно-гигиенические помещения.

5.1.	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещения			Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями.	1000.00		2030 год	Закрепление тьютора	
------	---	--	--	--	---------	--	----------	---------------------	--

				Обозначить специальными знаками.			
5,2	Внести в штатное расписание должность сурдопереводчика и тьютора					2023г	
VI. Система информации на объекте.							
6.1.	Визуальные средства информации отсутствуют.			Установить визуальные средства информации.	10,00	2027 год	Закрепление тьютора
6.2.	Акустические средства информации отсутствуют.			Установить акустические средства информации.	40,00	2027 год	Закрепление тьютора
6.3.	Тактильные средства информации отсутствуют.			Установить тактильные средства информации.	10,00	2027 год	Закрепление тьютора

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.