

4 апреля 2019г.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная – 51, офис 4, тел. 5-14-43, e-mail: mchs-cheg@mail.ru

Предписание N 13/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 9 Росинка городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края**

Должностному лицу: Заведующему МБДОУ д/с № 9

здание дошкольной образовательной организации, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1,
категории риска «высокая» (Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого
52А) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 городского
поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(далее МБДОУ д/с № 9) (юридический адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52А). Место фактического осуществления деятельности юридического
лица: п. Софийск, ул. Школьная 3. Правообладатель объекта защиты: МБДОУ д/с № 9 (юридический адрес:
п. Чегдомын, ул. Парковая 15А).

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Верхнебуреинского района по
пожарному надзору подполковника внутренней службы Юрчик Р.В. № 13 от 01.03.2019 г., статьи 6, статьи
6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном
государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период:
«26» марта 2019 года с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. (1 рабочий день/1,5 часа)

проведена плановая проверка Государственным инспектором Верхнебуреинского муниципального
района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Кинваню Юрием
Владимировичем территорий, здания МБДОУ д/с № 9, расположенных по адресу: 682030,
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52А.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты

совместно с и.о. заведующего МБДОУ д/с № 9 Костиной Галиной Федоровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный
пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной
безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения
пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей
компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в
соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не проведена очистка воздуховодов вентиляции с составлением соответствующего акта.	ст. 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее ФЗ-123); п. 50 Правил противопожарного режима (далее ППР в РФ).	01.03.2020 г.	
2.	Отсутствует эвакуационное освещение.	ст. 5 ФЗ-123; п. 43 ППР в РФ.	01.03.2020 г.	
3.	Дверь помещения пищеблока (дверь, ведущая в общий коридор) не является противопожарной 2-го типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. Свода правил (далее СП) 4.13130.2013; п. 5.2.4. СП 4.13130.2013.	01.03.2020 г.	
4.	Двери технических помещений (теплоузел, прачечная, гладильная и т.п.) не являются противопожарными второго типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.	01.03.2020 г.	
5.	Выхода на чердак с лестничных клеток осуществляется через люки не являющиеся противопожарными 2-го типа.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; 7.7. СП 4.13130.2013.	01.03.2020 г.	
6.	Не разработаны (не актуализирована) программа пожарно-технического минимума для каждой категории обучаемых работников с учетом специфики профессиональной деятельности, согласованные территориальным органом государственного пожарного надзора.	п. 51, п.53, п.54 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645).	01.03.2020 г.	
7.	В музыкальном зале на потолок приклеена плитка из полихлорвинила (из «пенопласта»).	ст. 5 ФЗ-123; п. 8 ст. 134 ФЗ-123.	01.03.2020 г.	
8.	Пути эвакуации второго этажа отделаны горючими материалами, покрыт линолеумом, который не соответствует требованию пожарной безопасности к применению строительных материалов.	ст. 5 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ; п.1 ст. 32 ФЗ-123; п.1 ст. 134 ФЗ-123; п.7 ст. 134 ФЗ-123; приложение ФЗ-123: таблица 28. п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	01.03.2020 г.	
9.	Пол в помещениях детского сада (за исключением коридора первого этажа, теплоузла, кабинета рабочего, подготовительной группы расположенной на первом этаже «пристройки», а также помещений основного здания) покрыт линолеумом, который не соответствует требованию пожарной безопасности к применению строительных материалов.	ст. 5 ФЗ-123; п.7 ст. 134 ФЗ-123; приложение ФЗ-123: таблица 3.	01.03.2020 г.	
10.	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и	ст. 5 ФЗ-123; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 33 ППР в РФ; п.1 ст. 32 ФЗ-123; п.1 ст. 134 ФЗ-	01.03.2020 г.	

	уплотнение в притворах.	123; приложение ФЗ-123; таблица 28. п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.		
11.	Дверь эвакуационного выхода из ячейки подготовительной группы (на первом этаже «пристройки») открывается не по направлению эвакуации.	ст. 5 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ; п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	01.03.2020 г.	
12.	Пожарные щиты не доукомплектованы пожарным инвентарем.	ст. 5 ФЗ-123; п. 481 ППР В РФ	01.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Верхнебуреинского МР
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
«04» апреля 2019 года

М.П.

Кинваню Ю.В.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"04" апреля 2019 г.

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись