

от 17.06.2020

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail:
osguhab@sovintel.ru телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная – 51, офис 4, тел. 5-14-43, e-mail: mchs-cheg@mail.ru

Предписание N 26/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

**Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 9 Росинка городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края**

Должностному лицу: Заведующему МБДОУ д/с № 9

здание дошкольной образовательной организации, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1,
категории риска «высокая» (Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого
52А) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 городского
поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(далее МБДОУ д/с № 9) (юридический адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52А). Место фактического осуществления деятельности юридического
лица: п. Софийск, ул. Школьная 3. Правообладатель объекта защиты: МБДОУ д/с № 9 (юридический адрес:
п. Чегдомын, ул. Парковая 15А).

(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
эксплуатирующего объект защиты)

**во исполнение Распоряжения ВрИО начальника ОНПР по Верхнебуреинскому муниципальному району
капитана внутренней службы Кинваню Ю.В. № 26 от 25.05.2019 г., статьи 6, статьи 6.1. Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном
пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №
290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период: 16.06.2019 года с 14 час. 00 мин. до
15 час. 30 мин. (1 рабочий день/1,5 часа)**

**проведена плановая проверка заместителем начальника – главным государственным инспектором
Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Кинваню Юрием Владимировичем территорий, здания МБДОУ д/с № 9, расположенных по адресу:
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого 52А.**

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты

совместно с и.о. заведующего МБДОУ д/с № 9 Костиной Галиной Федоровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный
пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной
безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения
пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей
компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в
соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты,
устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п. п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить противопожарными двери второго типа в технические помещения (прачечная, гладильная и т.п.).	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013.	28.02.2021 г.	
2.	Установить противопожарные люки 2-го типа – выходы на чердак.	ст. 5 ФЗ-123; ст. 4 ФЗ-123; ч. 1 ст. 51 ФЗ-123; п. 1 ст. 52 ФЗ-123; п. 5 ст. 52 ФЗ-123; ст. 57 ФЗ-123; ч. 1 ст. 58 ФЗ-123; п. 1 ст. 59 ФЗ-123; ч. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ-123; таб. 23, 24 ФЗ-123; п. 4.17. СП 4.13130.2013; 7.7. СП 4.13130.2013.	28.02.2021 г.	
3.	Установить напольное покрытие в помещениях детского сада, а именно в помещении игровой и помещении сна подготовительной группы в соответствии с требованиями пожарной безопасности к применению строительных материалов.	ст. 5 ФЗ-123; п.7 ст. 134 ФЗ-123; приложение ФЗ-123: таблица 3.	28.02.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Верхнебуреинского МР
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
«17» июня 2020 года



Кинваню Ю.В.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"17" июня 2020 г.

И. В. Кинваню
(должность, фамилия, инициалы)

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись